



## MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA CÂMARA MUNICIPAL

### EDITAL Nº 20/2020

#### Qualidade da Água de Abastecimento Público Resultados Analíticos referentes ao 3º trimestre de 2020

----- Augusto Manuel dos Reis Marinho, Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca. -----

----- Faz publicar, para efeitos do disposto nº 2 e nº 5 do artigo 17º do Decreto – Lei nº152/2017, de 07 de dezembro, o tratamento dos resultados obtidos no controle da qualidade da água distribuída no concelho de Ponte da Barca no 3º trimestre de 2020, de acordo com o Quadro Anexo, que faz parte integrante deste Edital.-----

----- Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.-----

Câmara Municipal de Ponte da Barca, 13-11-2020

O Presidente da Câmara Municipal

---

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).


3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BRITELO (IGREJA)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Antimónio(µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---	
Boro(mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---	
Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---	
Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---	
Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---	
Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---	
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Selénio(µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---	
Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---	
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dibromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---	
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Atacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

  
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).


3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BRITELO (PARADAMONTE)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,36	0,36	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Potónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

  
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20


Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CUIDE VILA VERDE

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,60	2,6	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	C1	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio(µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio(µg/l As)		10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO3)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO3)		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganés (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO3)		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO2)		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O2)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO4)		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Desetilbutilazina(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:   
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20


Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS (FROUFE)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,21	0,21	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio(µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio(µg/l As)		10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganés (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodichlorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:   
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS (IGREJA)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,22	0,22	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio(µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio(µg/l As)		10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganés (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodichlorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).


3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS (LOURIDO)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Desetilbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

  
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS (SOBREDÓ)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,10	0,10	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
C1	Enterococos (ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020





CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20


Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS (TAMENTE)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,59	0,59	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Desetilbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:   
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20


Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ERMIDA

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
	Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:   
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20


Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GERMIL

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	4,4	4,4	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	C1	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio(µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio(µg/l As)		10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganés (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodichlorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:   
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GROVELAS

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,60	0,87	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganés (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodichlorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LINDOSO (CASTELO)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetiterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LINDOSO (CIDADELHE)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetiterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LINDOSO (PARADA)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,16	0,16	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio(µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio(µg/l As)		10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO3)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO3)		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganés (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO3)		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO2)		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O2)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO4)		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilerbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PORTO BOM

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,42	1,03	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	CI	1,2-Dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)		10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos (µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total) (µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio (µg/l Se)		10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total) (µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodichlorometano (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total (Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total (mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234 (Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238 (Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226 (Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total) (µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Alacloro (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilterbutilazina (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020





CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. JOÃO VILA CHÃ (BARRAL)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	33 <sup>a)</sup>	1	50%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	0,13	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos (ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	C1	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio(µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio(µg/l As)		10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO3)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO3)		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO3)		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO2)		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O2)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO4)		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP:

a) Remetida informação à União de Freguesias local com propostas de intervenção, com conhecimento à ERSAR e à Autoridade de Saúde; Incumprimentos resultantes da dosagem inadequada de reagente; Análises subsequentes conformes.

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. JOÃO VILA CHÁ (GOLFEIRO)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio(µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio(µg/l As)		10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona (µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos (µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride (µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Diurão(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SAMPRIZ

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,26	0,79	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio(µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio(µg/l As)		10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SANTIAGO VILA CHÁ

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	1,0	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos <sup>1</sup> (mg/L NO3)	50	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano <sup>1</sup> (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio <sup>1</sup> (µg/l Sb)	5,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio <sup>1</sup> (µg/l As)	10	1,8	1,8	0	100%	1	1	100%
	Benzeno <sup>1</sup> (µg/l)	1,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro <sup>1</sup> (mg/l B)	1,0	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
	Bromatos <sup>1</sup> (µg/l BrO3)	10	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
	Cádmio <sup>1</sup> (µg/l Cd)	5,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos <sup>1</sup> (µg/l CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
	Cloretos <sup>1</sup> (mg/l Cl)	250	11	11	0	100%	1	1	100%
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos <sup>1</sup> (mg/l F)	1,5	<10	<10	0	100%	1	1	100%
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio <sup>1</sup> (µg/l Hg)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio <sup>1</sup> (µg/l Se)	10	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
	Sódio <sup>1</sup> (mg/l Na)	200	11,8	11,8	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos <sup>1</sup> (mg/l SO4)	250	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano e Tricloroetano <sup>1</sup> (µg/l)	10	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano <sup>1</sup> (µg/l)	---	<0,5	<0,5	---	---	1	1	100%
	Tricloroetano <sup>1</sup> (µg/l)	---	<0,5	<0,5	---	---	1	1	100%
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total <sup>1</sup> (Bq/l)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
	Dose indicativa Total <sup>1</sup> (mSv/ano)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
	Pesticidas <sup>1</sup> (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
	Alacloro <sup>1</sup> (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
	Desetilterbutilazina <sup>1</sup> (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
	Bentazona <sup>1</sup> (µg/l)	0,10	---	---	---	---	1	1	100%
Clorpirifos <sup>1</sup> (µg/l)	0,10	---	---	---	---	1	1	100%	
Imidaclopride <sup>1</sup> (µg/l)	0,10	---	---	---	---	1	1	100%	
Diurão <sup>1</sup> (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Terbutilazina <sup>1</sup> (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	

NOTA 1: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Norte S.A)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE TOUVEUDO S. LOURENÇO

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	4 <sup>b)</sup>	1	50%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	37 <sup>a)</sup>	1	50%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turbacão (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio(µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio(µg/l As)		10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganés (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP:

a) e b) Remetida informação à União de Freguesias local com propostas de intervenção, com conhecimento à ERSAR e à Autoridade de Saúde; Incumprimentos resultantes da dosagem inadequada de reagente; Análises subsequentes conformes.

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20


Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE TOUVEDO SALVADOR

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas		
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%	
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%	
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	2	2	100%	
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---	
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---	
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---	
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---	
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---	
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---	
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---	
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---	
	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---	
	Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
	Antimónio(µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---	
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---	
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---	
	Boro(mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
	Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---	
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	10	---	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	---	0	0	---
	Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	---	0	0	---
	Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:   
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VADE S. PEDRO (BOIVIVO)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,49	1,30	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio(µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio(µg/l As)		10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona (µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos (µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride (µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Diurão(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20


Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VADE S. TOMÉ

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,63	0,86	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio(µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio(µg/l As)		10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(mg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganés (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Alacloro(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona (µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos (µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride (µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Diurão(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:   
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020





CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VADE S. PEDRO

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,57	0,78	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio(µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio(µg/l As)		10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloreto e Tricloroetano(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloreto(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VILA E FREGUESIAS LÍMITROFES E AZIAS

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,42	0,94	---	---	6	6	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	3	3	100%
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	3	3	100%
	Alumínio(µg/l Al)	200	68	88	0	100%	3	3	100%
	Nitratos <sup>1</sup> (mg/L NO3)	50	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	103	222	0	100%	3	3	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<1,0	<1,0	0	100%	3	3	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	7,7	7,9	0	100%	3	3	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
	CI	Turvação (NTU)	4	<1	<1	0	100%	3	3
1,2-Dicloroetano <sup>1</sup> (µg/l)		3,0	<0,250	<0,250	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Antimónio <sup>1</sup> (µg/l Sb)		5,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
Arsénio <sup>1</sup> (µg/l As)		10	0,53	0,53	0	100%	1	1	100%
Benzeno <sup>1</sup> (µg/l)		1,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Boro <sup>1</sup> (mg/l B)		1,0	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Bromatos <sup>1</sup> (µg/l BrO3)		10	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio <sup>1</sup> (µg/l Cd)		5,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
Cálcio(mg/l Ca)		---	14	14	---	---	1	1	100%
Chumbo(µg/l Pb)		10	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cianetos <sup>1</sup> (µg/l CN)		50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Cloretos <sup>1</sup> (mg/l Cl)		250	9	9	0	100%	1	1	100%
Cobre(mg/l Cu)		2,0	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Crómio(µg/l Cr)		50	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Dureza Total(mg/l CaCO3)		---	37	37	---	---	1	1	100%
Fluoretos <sup>1</sup> (mg/l F)		1,5	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Ferro(µg/l Fe)		200	<25	<25	0	100%	1	1	100%
Hap (Total)(µg/l)		0,10	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	<0,0050	<0,0050	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	<0,0050	<0,0050	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	<0,0050	<0,0050	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	<0,0050	<0,0050	---	---	1	1	100%
Magnésio(mg/l Mg)		---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
Manganés (µg/l Mn)		50	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Mercúrio <sup>1</sup> (µg/l Hg)		1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel(µg/l Ni)		20	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos(mg/L NO2)		0,50	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O2)		5,0	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Selénio <sup>1</sup> (µg/l Se)		10	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
Sódio <sup>1</sup> (mg/l Na)		200	4,7	4,7	0	100%	1	1	100%
Sulfatos <sup>1</sup> (mg/l SO4)		250	2,2	2,2	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno <sup>1</sup> (µg/l)		10	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno <sup>1</sup> (µg/l)		---	<0,5	<0,5	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno <sup>1</sup> (µg/l)		---	<0,5	<0,5	---	---	1	1	100%
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	21	21	0	100%	1	1	100%
Bromodiorometano(µg/l)		---	4,7	4,7	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/l)		---	<0,5	<0,5	---	---	1	1	100%
Clorofórmio(µg/l)		---	14	14	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/l)		---	1,9	1,9	---	---	1	1	100%
Alfa-Total <sup>1</sup> (Bq/l)		0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa Total <sup>1</sup> (mSv/ano)		0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas <sup>1</sup> (Total)(µg/l)		0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Alacloro <sup>1</sup> (µg/l)		0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilbutilazina <sup>1</sup> (µg/l)		0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona <sup>1</sup> (µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos <sup>1</sup> (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Imidaclopride <sup>1</sup> (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Diurão <sup>1</sup> (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Terbutilazina <sup>1</sup> (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	

NOTA 1: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Aguas do Norte S.A)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 20

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2020  
01 julho a  
30 de setembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VILA NOVA DE MUJA

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,18	0,51	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 37 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio(µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio(µg/l As)		10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO <sub>3</sub> )		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO <sub>3</sub> )		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO <sub>2</sub> )		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO <sub>4</sub> )		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Alacloro(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Imidaclopride (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 13-11-2020